

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE (ACS)***Certificate of sanitary conformity***

Attestation délivrée conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultra-violetés utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine, pris en application de l'article R. 1321-50 du code de la santé publique

Coordonnées du responsable de la mise sur le marché / *Contact details of the ACS owner :*

**UV GERMI
ZAC DE LA NAU
19240 SAINT VIANCE
France**

Référence du réacteur UV testé / *Reference of the tested UV reactor:*

GERMI AP60 B

**Nature / nombre / référence de(s) lampe(s) UV mises en œuvre /
*Nature / number / UV light(s) reference:***

Lampe à vapeur de mercure basse pression / 1 lampe / TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25

Référence de(s) gaine(s) de coupure mise(s) en œuvre / *Quartz sleeve(s) reference :*
GQ44425 (NHI 1100)

Référence du (des) radiomètre(s) mis en œuvre / *Radiometer(s) reference :*
D-SICONORM-LP 0x007000 UVGERMI

Lieu de fabrication du réacteur UV / *Manufacturing site of UV reactor :*
UV GERMI - ZAC DE LA NAU - 19240 SAINT VIANCE - France

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / *File reference :* 24 UV NY 004

Date de réalisation des essais de migration, le cas échéant / *Tests date if any :* /

Commentaires / *Comments :* Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020. / *Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.*

Commentaires / *Comments :* /

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE (ACS)
*Certificate of sanitary conformity***Référence du réacteur UV testé / Reference of the tested UV reactor :**

GERMI AP60 B

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 24 UV NY 004**Plages d'utilisation validées pour le fonctionnement du réacteur UV (débit/transmittance) /
Validated use range of the UV reactor (flowrate/transmission) :**

Transmittance (%)	Débit (m3/h)
85.6	0.80
90.0	1.90
95.0	2.75
98.0	3.10

Commentaires / Comments : /**Attestation délivrée par / Certificate issued by :**Emilie Bailly
Responsable Technique / Technical Manager

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 07 juin 2024

Date d'expiration / Expiry date : 07 juin 2029